

Dolnośląska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy Wrocław  
ul. Ziębicka 44, 50-507 Wrocław  
tel. (71) 364 94 00, fax (71) 336 78 17

**Dział Techniczny TT**

tel. (71) 364 92 93  
fax (71) 364 91 81  
bgrabarz@gazownia.pl

Pan  
**Tomasz Chwiałkowski**  
ul. Bukowa 63  
Smolec  
55-080 Kąty Wrocławskie

Wasz znak  
Nasz znak: TT-5/150/500-1/2012

Wrocław, dnia 22.11.2012 r.

Dot.: budowy kanalizacji kablowej MTKK w ul. Starodębowej, Jeziorowej, Złocieniowej i Przedwiośnie we Wrocławiu.

W odpowiedzi na Pana wystąpienie informujemy, że złożoną do uzgodnienia trasę kanalizacji kablowej MTKK, projektowanej jw., opiniujemy pozytywnie.

Nadmieniamy, że w miejscu skrzyżowań należy zachować minimalną pionową odległość 0,2 m pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami projektowanej kanalizacji kablowej MTKK, a istniejącą czynną oraz projektowaną siecią gazową.

Zgodnie z § 9 ust.2 i § 9 ust.6 pkt. 2 *Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe* (Dz. U. nr 97 z 11.09.2001r.) dla sieci gazowej występującej na terenie opracowania wyznaczamy strefę kontrolowaną o szerokości 1,0 m, której linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu oraz 0,5 m w rzucie poziomym pomiędzy zewnętrznymi powierzchniami gazociągu i obrysu studzienki kablowej.

W myśl zapisu § 9 ust.4 cytowanego wyżej rozporządzenia w strefie tej nie należy podejmować żadnej działalności mogącej zagrozić trwałości gazociągu podczas jego eksploatacji.

Ponadto informujemy, że o planowanym rozpoczęciu wszelkich prac prowadzonych w obrębie sieci gazowej (czynnej i nieczynnej), zlokalizowanej w rejonie tej inwestycji należy powiadomić Rejon Dystrybucji Gazu Wrocław-Miasto, ul. Tęczowa 35-45, tel. 71 36-49-690.


**Uwaga:**

W przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia istniejącego gazociągu w wyniku prac prowadzonych niezgodnie z obowiązującymi przepisami, kosztami naprawy oraz odszkodowaniem z tytułu: strat gazu, przekroczenia mocy umownej, przerw w dostawie gazu oraz naprawy urządzeń pomiarowych w punktach wejścia do systemu dystrybucyjnego o ile w wyniku zaistniałego zdarzenia ulegną uszkodzeniu, zostaną obciążeni wykonawca robót i inwestor zadania.

Niniejsze uzgodnienie traci ważność dnia 22.11.2014 r.

**Otrzymują:**

1. Adresat
2. NMS
3. TT-5 a/a

KIEROWNIK  
Działu Technicznego  
  
Stanisław Nasowicz





Telekomunikacja Polska  
Domena Hurt  
Techniczna Obsługa Klienta  
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu  
ul. Purkyniego 2, 50-155 Wrocław  
tel.: 71 359 52 17 fax.: 71 347 07 23  
www.hurt-tp.pl

Gmina Wrocław  
pl. Nowy Targ 1-8  
50-141 Wrocław

Wrocław, 22 listopada 2012r.

Numer pisma: TOTWSAU-WR.2110-489/12/MK

**Temat:** uzgodnienie trasy kanalizacji MTKK w ul. Starodębowej, Jeziorowej, Złocieniowej, Przedwiośnie we Wrocławiu.

Szanowni Państwo,

informujemy, że uzgadniamy projektowaną trasę kanalizacji MTKK w ul. Starodębowej, Jeziorowej, Złocieniowej, Przedwiośnie we Wrocławiu. Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spełnienie następujących uwarunkowań, które są integralną częścią uzgodnienia:

1. Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer przedmiotowego pisma. Powiadomienie winno zawierać nazwę i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy. Pismo należy kierować na adres:  
Telekomunikacja Polska  
Operacyjne Utrzymanie Sieci i Usług we Wrocławiu  
Wydział Utrzymania Sieci  
ul. Purkyniego 2  
50-155 Wrocław  
tel. 71 370 93 25; fax. 71 359 54 94
2. Roboty budowlano – montażowe w obrębie sieci telekomunikacyjnej wykonywać zgodnie z normami i przepisami obowiązującymi w budownictwie łączności ręcznie i pod nadzorem upoważnionego przedstawiciela Telekomunikacji Polskiej S.A. Technicznej Obsługi Klienta Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu;
3. Lokalizację podziemnych urządzeń telekomunikacyjnych w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robót ziemnych urządzeń nienaniesionych na planie należy je zabezpieczyć i powiadomić użytkownika oraz inspektora nadzoru;
4. W strefie projektowanych wykopów kanalizację telefoniczną zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Dodatkowe szczegóły zabezpieczenia ustalić na roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszający stan istniejący;
5. W przypadku zmiany rzędnych terenu należy wyregulować poziom pokryw studni do projektowanej niwelety. Zachować normatywne przykrycie kanalizacji teletechnicznej;

Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie 2m od projektowanej kanalizacji MTKK dla ark.1 –  
ul.Jeziorowa we Wrocławiu.

Lp	Gatunek obiektu	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
1	Dąb	12,0	6,0	126,0	
2	Dąb	12,0	6,0	126,0	
3	Dąb	12,0	6,0	126,0	
4	Dąb	14,0	7,0	157,0	
5	Dąb	5,0	5,0	32,0	
6	Dąb	10,0	6,0	63,0	
7	Dąb	12,0	6,0	126,0	
8	Dąb	10,0	6,0	126,0	
9	Lipa	12,0	10,0	189,0	

Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie 2m od projektowanej kanalizacji MTKK dla ark.2 –  
ul.Jeziorowa, Starodębowa, Przedwiośnie we Wrocławiu.

Lp	Gatunek obiektu	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
1	Topola biała	12,0	5,0	76,0	
2	Jesion wyniosły	10,0	8,0	126,0	
3	Jesion wyniosły	9,0	8,0	126,0	
4	Klon zwyczajny	13,0	10,0	157,0	
5	Brzoza	13,0	6,0	95,0	
6	Brzoza	9,0	4,0	126,0	
7	Topola włoska	14,0	2,0	157,0	
8	Dąb	15,0	12,0	283,0	
9	Dąb	14,0	9,0	188,0	
10	Dąb	15,0	12,0	220,0	
11	Dąb	15,0	10,0	157,0	
12	Dąb	15,0	12,0	220,0	
13	Dąb	14,0	5,0	188,0	
14	Dąb	16,0	12,0	220,0	
15	Dąb	13,0	10,0	220,0	
16	Dąb	14,0	10,0	188,0	
17	Dąb	9,0	5,0	157,0	
18	Rubinia akacyjowa	11,0	4,0	220,0	
19	Rubinia akacyjowa	11,0	3,0	157,0	
20	Rubinia akacyjowa	10,0	4,0	188,0	

Inwentaryzacja dendrologiczna w pasie 2m od projektowanej kanalizacji MTKK dla ark.4 –  
ul.Złocieniowa, Starodębowa, Przedwiośnie we Wrocławiu.

Lp	Gatunek obiektu	Wysokość [m]	Korona [m]	Obwód pnia [cm]	Uwagi
1	Dąb	13,0	10,0	126,0	
2	Wierzba	13,0	12,0	95,0+157,0+314,0	
3	Jesion wyniosły	7,0	10,0	63,0+63,0+76,0	
4	Kasztanowiec	11,0	7,0	126,0	Ubytek w koronie
5	Kasztanowiec	10,0	6,0	95,0	
6	Kasztanowiec	10,0	10,0	157,0	
7	Kasztanowiec	9,0	8,0	126,0	
8	Kasztanowiec	8,0	8,0	95,0	
9	Kasztanowiec	12,0	11,0	157,0	
10	Kasztanowiec	10,0	9,0	126,0	
11	Kasztanowiec	12,0	10,0	126,0	
12	Kasztanowiec	6,0	3,0	126,0	
13	Kasztanowiec	12,0	7,0	126,0	
14	Dąb	14,0	10,0	188,0	
15	Dąb	9,0	5,0	157,0	
16	Dąb	13,0	7,0	157,0	
17	Dąb	13,0	5,0	157,0	
18	Dąb	13,0	7,0	157,0	
19	Dąb	12,0	7,0	188,0	
20	Brak obiektu				
21	Dąb	13,0	6,0	188,0	
22	Dąb	10,0	4,0	157,0	

23	Dqb	14,0	6,0	157,0	
24	Dqb	14,0	14,0	220,0	
25	Dqb	12,0	7,0	157,0	
26	Dqb	14,0	12,0	188,0	
27	Dqb	14,0	14,0	188,0	
28	Dqb	13,0	11,0	157,0	
29	Dqb	12,0	8,0	157,0	
30	Dqb	12,0	10,0	157,0	
31	Dqb	12,0	10,0	157,0	
32	Dqb	8,0	8,0	95,0	
33	Dqb	10,0	7,0	95,0	
34	Dqb	10,0	10,0	126,0	
35	Dqb	10,0	9,0	126,0	
36	Lipa	10,0	8,0	63,0+63,0+95,0	
37	Lipa	10,0	7,0	32,0+32,0+32,0+ 32,0+32,0+32,0+ 63,0+32,0	



DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

Wrocław, dn. 2012-03-20

## ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Tomasz Chwiałkowski**

nazwisko rodowe

miejsce zamieszkania **ul. Hłaski 55/4**

**54-608 Wrocław**

jest członkiem

Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

o numerze ewidencyjnym **DOŚ/BT/0258/06**

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne

od dnia **2012-04-01** do dnia **2013-03-31**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA


*mgr inż. Jacek Olichwer*

Zastępca Przewodniczącego Rady

(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić  
na stronie [www.piiib.org.pl](http://www.piiib.org.pl) w zakładce „Lista członków”

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-62-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.piiib.org.pl, e-mail: dos@dos.piiib.org.pl



DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
IZBA  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA

OKRĘGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-307/2005/05

Wrocław, 15 grudnia 2005 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 2e ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 i § 29 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 96, poz. 817), w związku z art. 104 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.)

### Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB

n a d a j e

Panu

**Tomasz Chwiałkowski**

magister inżynier z kierunku elektronika i telekomunikacja  
urodzony dnia 5 lipca 1975 r. w Świebodzinie

### UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny 285/DOŚ/05

**w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia  
do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą  
towarzyszącą**

## UZASADNIENIE

Okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza, że Pan Tomasz Chwiałkowski posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową oraz uzyskał pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnień budowlanych w specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia do projektowania w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.


Szczegółowy zakres uprawnień jest określony na odwrocie niniejszej decyzji.

### Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane – podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności.
2. Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Otrzymują:

1. Pan Tomasz Chwiałkowski  
Ul. Marka Hłaski 55/4  
54-608 Wrocław
2. Okręgowa Rada Izby
3. Główny Inspektor  
Nadzoru Budowlanego
4. a/a



Skład orzekający OKK

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

Bronisław Wojsiek  
Przewodniczący

1. mgr inż. Bronisław Wojsiek

2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk



Pan Tomasz Chwiałkowski jest uprawniony:

W specjalności telekomunikacyjnej w ograniczonym zakresie I stopnia w zakresie telekomunikacji przewodowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, w związku z § 22 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:

- 1) projektowania obiektu budowlanego w zakresie telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - w odniesieniu do obiektów budowlanych, takich jak: linie, instalacje i urządzenia liniowe oraz urządzenia stacyjne,
- 2) sprawdzania projektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- 3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych

**w ograniczonym zakresie (określonym wyżej).**

Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniają do sporządzania projektów zagospodarowania działki lub terenu w zakresie w/w specjalności, z wyłączeniem projektów zagospodarowania działki lub terenu obejmujących budynki.


Skład orzekający OKK  
DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

*Mgr inż. Bronisław Wośiek*  
Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej

1. mgr inż. Bronisław Wośiek

2. prof. dr inż. Kazimierz Czapliński

3. mgr inż. Małgorzata Janiaczyk





DOLNOŚLĄSKA  
OKRĘGOWA  
I Z B A  
INŻYNIERÓW  
BUDOWNICTWA


Wrocław, dn. 2012-07-05

## ZAŚWIADCZENIE

Pan/Pani **Jacek Springer**  
nazwisko rodowe .....  
miejsce zamieszkania **ul. Wiejska 20 Długołęka**  
**55-095 Mirków**

jest członkiem  
Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  
o numerze ewidencyjnym **DOŚ/IE/0685/04**  
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne  
od dnia **2012-07-01** do dnia **2013-06-30**

DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA  
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA  
  
mgr inż. Jacek Springer  
Zastępca Przewodniczącego Rady  
(pieczęć i podpis Przewodniczącego Rady DOIIB)

Termin ważności niniejszego zaświadczenia można sprawdzić  
na stronie [www.pilib.org.pl](http://www.pilib.org.pl) w zakładce „Lista członków”

50-114 Wrocław ul. Odrzańska 22, tel. +48 71 337-02-30, fax +48 71 337-62-40, www.dos.pilib.org.pl, e-mail: dos@dos.pilib.org.pl

Warszawa, dnia 03.10.2000 r.

**Państwowa Inspekcja  
Telekomunikacyjna i Poczta  
Główny Inspektor**

L.dz.GI/DBL/ 3769 /2000

**DECYZJA Nr 2073/00/U**

**Pan** **mgr inż. Jacek Springer**  
**urodzony dnia** **20.11.1971 r. w Zbąszyniu**

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst – Dz.U. z 1980 r. Nr 9, poz.26 i Nr 27, poz.111 z późniejszymi zmianami) w związku z § 11 rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 10 Października 1995 r., w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2000 r. w sprawie nadania uprawnień budowlanych w telekomunikacji oraz przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i egzaminu

**nadaje Panu  
uprawnienia budowlane w telekomunikacji**

do **projektowania**  
**w specjalnościach instalacyjnych**  
**w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą**  
**bez ograniczeń**

**Pouczenie**

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Ministra Łączności za pośrednictwem Głównego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 Kpa)

**GŁÓWNY INSPEKTOR**

*dr inż. Władysław Grabowski*

